Отдел культуры и искусства администрации
Амурского муниципального района
Хабаровского края

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
« ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
Комсомольский просп., д.67, г. Амурск, Хабаровский край,
682640. Тел./факс (42142) 99 632
ОКПО 39265298, ОГРН 1022700651038,
ИНН/КПП 2706009087/270601001

Городскому прокурору

Амурская городская прокуратура

и.о. городского прокурора
А.Д.Крюкову

02.09.2026 № 01-10 /28

2-02-2026/Прдп 503-26-20080004 03.08.2026

Об устранении нарушений законодательства в сфере пожарной безопасности

В ответ на представление об устранении нарушений законодательства в сфере пожарной безопасности, сообщаю следующее. Согласно представлению о нарушении законодательства было проведено служебное разбирательство в составе: директора Клестова Б.П., завхоза Макаровой Е.А., вахтеров: Гаер Е.П., Хопиной Н.Н., Калашниковой Т.Ф. муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа Амурского муниципального района». Завхоз Е.А.Макарова пояснила, что на момент проверки действительно отсутствовало СИЗОД. Фонарик на вахте находится на постоянной основе, но новый вахтер Гаер Е.П. не была проинформирована. По эвакуационным дверям с закрытыми замками, Е.А.Макарова пояснила, что на лето, когда в учреждении остаются только три человека (вахтер, и.о. директора и бухгалтер) надобность в открытых дверях стала неактуальной, причем, в учебное время эвакуационные двери закрыты на замок только в ночное время при постановке на охранную сигнализацию.

В ходе служебного разбирательства были проведены мероприятия на устранение нарушений, а именно:

- Приобретено СИЗОТ,
- Проинструктированы вахтеры о наличии фонарика и СИЗОТ,
- Очищены эвакуационные проходы от захламления,
- Все светящиеся таблички «Выход» вновь подключены к источникам питания,
- На эвакуационные двери поставлены задвижки-щеколды для свободного выхода,
- Поставлены недостающие светильники аварийного освещения.

Вместе с тем, было строго указано завхозу на соблюдение мер пожарной безопасности в учреждении для недопущения нарушений впредь.

Приложение.

1) фото объекта с устраненными нарушениями.

Директор школы Б.П.Клестов