ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Прокуратура Хабаровского края

Амурская городская прокуратура

Комсомольский пр-т, д. 12а, г. Амурск
Хабаровский край, 682640

Директору МБУ ДО «Детская художественная школа Амурского муниципального района»

Клестову Б.П.

682641, Хабаровский край, г. Амурск, пр. Комсомольский, д. 67А

03.02.2026 № 2-02-2026/Прдп503-26-20080004

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства в сфере пожарной безопасности

Амурской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения и исполнения должностными лицами МБУ ДО «Детская художественная школа Амурского муниципального района» требований законодательства в сфере пожарной безопасности в ходе подготовки к выборам депутатов Государственной Думы Российской Федерации.

В силу с п. 2 ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» гражданин Российской Федерации имеет право избирать, быть избранным, участвовать в референдуме независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

Из положений ст. 2 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» следует, что законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

АГ 065060

Амурская городская прокуратура
№ 2-02-2026/Прдп503-26-20080004

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут, в том числе, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций и за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Вместе с тем, согласно п. 1 ч. 2 ст. 1 положения Федерального закона Российской Федерации «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123- ФЗ (далее – Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123- ФЗ) обязательны для исполнения, в том числе и при эксплуатации объектов защиты.

В соответствии с абз. 1 п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – Правил) на объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара (с учетом сроков их хранения (годности) на каждого дежурного (при их наличии).

В результате проверки установлено отсутствие ручного электрического фонаря и средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета на одного дежурного.

В соответствии с ч. 1 ст. 89 ФЗ №123 эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.

В соответствии с п. 5.1. СП 3.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» эвакуационные знаки пожарной безопасности, принцип действия которых основан на работе от электрической сети, должны включаться одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения.

Эвакуационные знаки пожарной безопасности «Выход» в данном учреждении находятся в нерабочем состоянии.

В соответствии с ч. 1 ст. 89 ФЗ №123 Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.

В соответствии с п. 4.3.12. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» в зданиях и сооружениях на путях эвакуации следует предусматривать аварийное освещение.

Внутри помещений МБУ ДО «Детская художественная школа Амурского муниципального района» эвакуационных выходов отсутствует аварийное освещение.

В соответствии с п.п. б) п. 27 Правил при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается размещать мебель (за исключением сидячих мест для ожидания) и предметы (за исключением технологического, выставочного и другого оборудования) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями.

В ходе проверки выявлено захламление путей эвакуации эвакуационного выхода первого этажа.

В соответствии с п. 26 Правил запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

В нарушение данной нормы, двери первого и цокольного этажей, ведущие к эвакуационным выходам, закрыты на ключ.

В результате бездействия ответственных должностных лиц допускаются нарушения законодательства в сфере пожарной безопасности, что, в свою очередь, может повлечь причинение вреда здоровью, а также гибель людей, в том числе при проведении выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации.

Указанное стало возможным по причине ненадлежащего выполнения собственном имущества и ответственными должностными лицами своих полномочий в указанной сфере правоотношений и отсутствия эффективного контроля со стороны руководства за их деятельностью.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя городской прокуратуры и принять конкретные меры к устранению допущенных нарушений закона, причин и условий им способствующих.
2. О дате и времени рассмотрения представления заблаговременно известить прокуратуру района.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в нарушении требований действующего законодательства.
4. О принятых мерах и результатах рассмотрения представления сообщить в городскую прокуратуру в письменном виде в течение месяца с даты внесения представления, с приложением копии приказа о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности (при наличии).

И.о. городского прокурора А.Д. Крюков